

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S1-23-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 940 mm
Largeur passage Utile (90°) : 916 mm
Hauteur passage libre : 2070 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022
Ind : 5 Date : 20/01/2023

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm


Supports :

Béton


Ind : 2 Date : 02/06/2022
Ind : 3 Date : 12/01/2023
Ind : 4 Date : 17/01/2023

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Intérieur



1000 = Réservation

940 = P L à 180°

916 = P U à 90°

Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	1 TECHNIQUE PGP-2272-AC37
Performances chantier :	Type de cadre : Coupe-feu EI 30 PV : 13-A-647 APPLIQUE : CS5Z
	35 dB PV 21/25277-1025
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE 5
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure Antipanique 1pt	GBS92	3
3	Sans Cylindre	-	4
	Barre Antipanique CROSS	900IV	3
4	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:1	TS92	
5	Ventouse Applique (Hors lot Portemetal)	LB5	1
Ø	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 21.01.2023

Nom + Signature :

Une validation est définitive et aucune modification ne pourra être accordée.