

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-11-212**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

Accès LT CFA

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1900 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1739 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 5 Date : 17/01/2023

Ind : 2


Date : 02/06/2022

Ind : 3

Date : 22/05/2022


Ind : 4

Date : 06/09/2022



Extérieur

Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	Seulement Perçage carré et cylindre
2	Serrure Mécanique	2030	4 5
3			
4	Crémone encastrée sans poignée	CF33	
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Butée sol Qte:2	AC14	

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM 4 TURIA E130**

Performances chantier : Type de cadre : **APPLIQUE : Z**

Coupe-Feu EI 30 PV : **RS21-005B**

30 dB 4 PV : **RA-AC00883**

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : **7035**

Bon pour accord le : **26.01.2023**

Nom + Signature : **SP: NAVE**

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.