

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-412

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

Accès LT Photovoltaïque

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2200 mm
Hauteur plan : 2430 mm

Largeur passage libre (180°) : 1070+1070 = 2140 mm
Largeur passage Utile (90°) : 2079 mm
Hauteur passage libre : 2400 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2

Date : 02/06/2022

Ind : 3

Date : 22/06/2022

Ind : 4

Date : 06/09/2022


Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports : Béton



Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur



Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle : 1 TECHNIQUE PGP-2272-AC37

Performances chantier : 3

Coupe-Feu EI 60 PV 13-A-647

Acoustique : 30 dB PV 20-23572-3424

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 7035

Equipements

1 Jeu de Béquille Inox sur Rosace

2 Serrure mécanique 1pt

3 Cylindre Européen 50x50 à bouton moleté

4 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2

5 Sélecteur de fermeture

6 Crémone encastrée sanspoignée

7 Butée sol Qte:2

Ref : DC110

GBS81

C3

TS92

SR90

ISEO 2120

AC14

T-chek

Bon pour accord le : 24.01.23

Nom + Signature : Sp. Jaze

Une validation est Délivrée et aucune modification ne pourra être accordée.