

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S2-21-222

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2



Client :

Localisation : Accès LT CFO

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Date

//**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :

Béton

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm


Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 06/09/2022



Ind : 1 Date : 18/01/2023

Ind : 2 Date : 20/01/2023



Extérieur

Intérieur



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Multiusage - NEO
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
Non Coupe-Feu PV : NA	
Acoustique 30 dB PV RA-AC00883	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE 1
RAL:	7035

Repère	Equipements	Ref :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	P1FXR	2
2	Serrure Electrique 1 pt (Hors lot Portemetal) (LB4) Aye : 65mm Entraxe : 72mm	EL560	2
3	Barre Antipanique CROSS	2000N	2
4	Demi-cylindre Européen 45x10	C2	2
5	Ferme porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6	Kit Acoustique 30dB	KITA	
7	Oculus 300x400	OCU	2
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 26.01.2023
Nom + Signature : S. P. R. E.
Une validation est Dérivée et aucune modification ne pourra être accordée.