

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-70-606

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : R+1

Localisation :
Zone Coeur

Gaine CVC / CFO / CFA

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1600 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+600= 1500 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 15/06/2022
Ind : 1 Date : 07/09/2023

Ind : 2 Date : 22/11/2023
Ind : 3 Date : 02/01/2024


Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm


Supports : Béton

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



2118 = Hors tout
2050 = Passage libre
2100 = Réserve



Extérieur

Intérieur

Marque de porte :

Modèle : PREMIUM
TURIA EI30

Performances chantier :

Coupe-Feu EI30
PV: RS21-005B

Non Acoustique

Type de cadre :
APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 9010

Repère

Equipements	Réf :	T-check
Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	Proxlock (LB1)	
Serrure mécanique 1pt Carré traversant	2030	
Crémone pompier Sans poignée nylon	CF33	
Ferme porte à glissière (COTE paumelles) Qte:2	TS31	3
Sélecteur de fermeture	SR90	
2 ButéesS sol	AC14	

Bon pour accord le : 28.01.24

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et

aucune modification ne pourra être accordée.