

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-418

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2



Localisation :

LT01 CTA

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

//**

Supports :


Béton

Ind : 2 Date : 02/06/2022

Ind : 3 Date : 20/01/2023



Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur



Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
TURIA EI30

Performances
chantier : 1

Coupe-Feu EI 30
PV RS21-005B

30 dB
PV RA-AC00883

Type de cadre :
APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère

Equipements

Ref :

T-check

1 Jeu de Béquille Inox sur Rosace (sans Cylindre)

P1FXR

2 3

2 Serrure mécanique 1pt

CF50

2 3

3 Cylindre Européen 45x45

TS31

2 3

4 Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:2

SR90

2

5 Sélecteur de fermeture

CF33

2

6 Crémone encastrée Sans poignée

AC14

2

7 Butée sol Qte:2

AC14

2

Bon pour accord le : 26.01.23

Nom + Signature :

SPINAGE

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.