

FICHE DE SYNTHÈSE



Client :

Chantier : Affaire 1040 : Aulnay sous bois
Bâtiment : SMI - 66.10
Etage : Niveau Rail

Repère :

738

Localisation :

VM1-02

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1555 mm**
Hauteur plan : **2125 mm**

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm


Support :
Béton

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind: 2 Date: 02/09/2020



Ind: 1 Date: 25/06/2020

Ind: 3 Date: 09/02/2021



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI2 30	TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	9007

Extérieur



Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA Type S7	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre Antipanique CROSS	BA1	2 3
5	Crémone Encastrée sans béquille	BA33	
6	Ferme-porte à Glissière (OPP. paum.) + Sélecteur	TS31 + SF2	
7	Contacteur de position NFA2P	URM	
8	Contrôle diacés (Hors lot Portemetal)	CA2	
9	3 Paumelles / Vantail		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.