

## FICHE DE SYNTHESE

Chantier: Aff. 1238 - HARCOURT

Bâtiment .

Etage: Niveau R+3

NGE

Localisation:

Repère:

R+3.P9.1

Réservation Base Marché: Hauteur plan: 2050 mm Largeur plan: 1100 mm

Largeur passage libre (180°): 1000 mm Largeur passage Utile (90°): 981 mm

Ind : 0

Date:

01/07/2021

Ind :

Date:

14/09/2021

Hauteur passage libre

2000 mm

Béton

Hauteur: Largeur : Réception des supports

Date

mm

Largeur : Réservation Validée

\*\*/\*\*/\*\*

Hauteur :

- mm

Modèle:

Firestop - TURIA

PREMIUM

Type de cadre :

Marque de porte :

**PORTEMETAL** 

||NTERIEUR | F

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

7035

Coupe-Feu El 90

: dB

APPLIQUE: CS5Z

Performances

chantier :

Extérieur

Intérieur

 $1000 = P L à 180^{\circ}$ 981 = PL à 90°

1100 = Réservation

6d

2068 = Hors tout

2000 = Passage libre

2050 = Réservation

7 0 2 Repére Kit d'Etanchéité + seuil Suisse Butée So Béquille Nylon 1 Ferme-Porte à glissiére Demi-Cylindre Européen 35x10 Serrure Antipanique 1pt Barre Antipanique CROSS (OPPOSE Paumelles) **Equipements** 2000N Réf : AC14 XIII CF60 TS31 PF1 C2 T-chek

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

aucune modification ne pourra être accordée Une validation est Définitive et