CARNET DE DETAIL

PORTE METAL

Client : CHANTIERS MODERNES / CBI / JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE

Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Arriére Gare - ARG
Etage : L15

Codification : P013-S02-PLHT-001

Localisation : PLHT-001

Réservation Maçonnerie : :
Largeur: 1500 mm
Hauteur : 2600 mm (1)

Réception des supports — Date
Largeur :
Hauteur : — **/**/**

Réservation Validée :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500= 1400mm
Largeur passage Utile (90°) : 1362mm
Hauteur passage Libre : 2550mm

Supports : Maçonnerie

Ind : 0	Date : 24/05/2022	Ind: (2)	Date: 10/10/2022
Ind: (1)	Date: 06/09/2022		







Marque de porte :	PORTEMETAL
classe de résistance : CR2	PREMIUM TURIA - EI60
Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 / Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque (COTE paumelle)	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
3	Serrure Electromécanique 3pts Axe 65 Entraxe 72mm	(1) KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passe câble pour serrure		
5	~~Crémone pompier encastrée avec poignée Nylon béquille~~	~~CF32~~	~~PN1919_17_EXE_DAF_000540~~ (Non Conforme avec EL566) (2)
6	Crémone poignée déplacée	DS (2)	PN1919_17_EXE_DAF_000521
7	Ferme porte à glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31 (1)	PN1919_17_EXE_DAF_000519
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	2 Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000684
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.