

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs

Bâtiment : Avant Gare - AVG

Etage : L15 SUP

Codification : P28-S01-PSSS-001

Localisation :

PSSS-001

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2400 mm

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

//

Réservation Validée :

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2400 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage Libre : 2350 mm

Supports :

Maçonnerie

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 2


Date : 27/09/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Ind : 3

Date : 10/10/2022

Intérieur



1500 = Réservation

1400 = Passage libre 180°

900 = PL

500

2418 = Hors tout

2350 = Passage libre

2400 = Réservation

Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
--------	-------------	-------	--------

1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EKE_DMF_000516
---	--------------------------	------	--------------------------

2	Serrure Electrique 3pt	KEL566	PN1919_17_EKE_DMF_000527
---	------------------------	--------	--------------------------

3	Passer câble pour serrure		
---	---------------------------	--	--

4	Crémone pompiers appertée avec poignée Nylon béquille	CR32	PN1919_17_EKE_DMF_000521 (Non Conforme avec EL566)
---	---	------	--

5	Ferme porte à bras glissière (OPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EKE_DMF_000519
---	--	------	--------------------------

6	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EKE_DMF_000517
---	-------------------------	-------	--------------------------

7			
---	--	--	--

8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EKE_DMF_000518
---	---------------------	--------	--------------------------

9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EKE_DMF_000684
---	--------------------	----	--------------------------

10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EKE_DMF_000522
----	-----------------	------	--------------------------

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.