

Client :

spie batignolles

Chantier : **Affaire : 2191 - SPEICHIM**  
 Bâtiment : **SVB3**  
 Etage : **Niveau 1**

FICHE DE SYNTHESE

Codification :

P15

Localisation :

Réservation base march :

Largeur : 1100 mm

Hauteur : 2100 mm

à gauche passage Libre (180°) : 976 mm

à gauche passage Utile (90°) : 946 mm

à gauche passage Libre : 2035 mm

Ind : 0

Date : 23/05/2023

Réception des supports

Date

Largeur :

Hauteur :

\*\*/\*\*/\*\*


Supports :

Bardage panneaux  
 sandwich EI120

Réservation Validée :


Largeur : 1095 mm

Hauteur : 2095 mm




EXTERIEUR

INTERIEUR



Niveau Sol Fini



Intérieur

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

Tôle  
 10/10ième

PREMIUM  
 MetalFeu - EI60

Performances chantier :

Coupe-Feu EI60

PV : 09 - A - 470

Acoustique : 00 dB

PV : NA

Type de cadre :

TUNNEL : U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

1015

Ivoire clair

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Jeu de Béquille Inox sur plaque

D110

2 Serrure Mécanique 1pt

CR1

3 Cylindre à bouton moleté 40x45

C3

6 Ferme-porte à Glissière (OPOSE Paumelles

TS33

8 Paumelles Inox

Metal+

Bon pour accord le : 14/06/2023

CHANOUN

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et  
 aucune modification ne pourra être accordée.