

FICHE DE SYNTHESE

P4

Codification :

Client :

167, Rue Mehdy Ben Barka
34070 Montpellier
04.67.73.01.67

spie batignolles

Chantier : Affaire : 2191 - SPEICHIM
Bâtiment : Unité de Purification
Etage : R+1

Réservation base marché :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2100 mm

Largeur passage Libre (180°) : 902 mm

Largeur passage Utile (90°) : 883 mm

Hauteur passage Libre : 2056 mm

Ind : 0 Date : 23/05/2023

Réception des supports

Date

Largeur :

Hauteur :

//**


Supports :

Béton

Réservation Validée :


Largeur :

Hauteur :



INTERIEUR
EXTERIEUR

platine



Niveau Sol Fini

Intérieur

Extérieur

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : Tôle
10/10ième
PREMIUM
MetalFeu - EI60

Performances chantier :
Coupe-Feu EI60
PV : 09 - A - 470
Acoustique : 00 dB
PV : NA

Type de cadre :
APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture
Poussant GAUCHE

RAL :
1015
Ivoire clair

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur plaque	D110	
2	Serrure Mécanique 1pt	CR1	
3	Cylindre à bouton moleté 40x45	C3	
4			
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPOSE Paumelles	TS33	
7			
8	Paumelles Inox	Metal+	
9			
10			

Bon pour accord le : 14/06/2023

Nom + Signature : **CHARTOUN**

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.