

FICHE DE SYNTHESE

Repère : P26

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Pôle Produits Finis

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1056mm

Hauteur plan : 2128 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 875 mm

Largeur passage libre (90°) : 865 mm

Hauteur passage libre : 2038 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind: 1 Date: 26/11/2020

Intérieur



1056 = Réserve Tablea

875 = Passage libre

865 = P L à 90

2038 Passage libre

2128 Réserve

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

TECHNIQUE Firestop-Fono

Performances chantier :

Coupe-Feu EI2 90 42dB Rw = 40dB Ra

Type de cadre :

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

GALVA

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
--------	-------------	-------	--------

1	Préparation pour béquille rosaces	-	
2	Serrure Electrique 1 Pt (Hors lot Portemetal)	EL560 Axe : 85 Entrée : 72	
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4			
5	Ferme-porte à Bras OPPOSE paumelles	TS83	
6			
7	Seuil Suisse	TR2	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.