

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **P11b - SE 16**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Atelier Electricité Industrielle

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1570 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1570 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Date

13/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **1570 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Caractéristique :

Tole ép : Vantail : 8/10mm
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 30
PV : 067222-002-2-b

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL AKZO NOBEL :

Galet 25/25 - YX050F

Largeur passage libre (180°) : 920+550 = 1470 mm
Largeur passage libre (90°) : 1432 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm




Support :
Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 20/01/2021

Ind : 1 Date : 18/11/2020

Intérieur Local Elec.



Extérieur

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	PI2FE	
Serrure mécanique 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Crémone Pompier Encastree Sans béquille	BA32	
Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS10	
Kit Acoustique	KA4	1
Kit 30db en option possible		2

Bon pour accord le :

Nom + Signature :