

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : R+1

Repère :

P09 - SE 22

Localisation :

Local Compresseur

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1080 mm**
Hauteur plan : **2190 mm**

Réception des supports
Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage libre (90°) : 890 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2019

Ind : 2 Date : 11/09/2020

Ind : 1 Date : 15/05/2020





Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop FONO
Modèle :	Toile ép. : Vantail : 12/10mm Dormant : 15/10mm
Coupe-Feu EI2 120 PV : 15-000235 Rw(C;Ctr) : 47 (-2;-6)dB 14-8160-640	Type de cadre : TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL AZKO NOBEL	GALET 25 / 25 YX050 F


+var.
Dalle BA en pente
Ai sous dalle +7.54

CV3

Engravure
6x7
dans voile



x200h
Intérieur
Local
Compresseur



Equipements	Réf. :	T-check
Béquille Inox sur plaque	PI2FE	
Serrure Antipanique 3 pis	Nemef	
Demi-Cylindre Européen 50x10	C2	
Barre antipanique CROSS	ABAA1	
Ferme-porte à bras (OPOSE paumelles)	TS83	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :